



图 纸 修 订

20191261530

潘凤

第二页修订：

(1) 表格 C3 备注中的推拉窗改为内开下悬窗和外开平开窗

(2) 补充窗户型号尺寸：

编号	洞口尺寸		数量	备注
	宽 (mm)	高 (mm)		
C5	1500	1500	3	70 系列铝推拉窗
C6	3520	1500	4	70 系列铝推拉窗

第三页修订：

(1) 5 号轴线对应的数字 326 改为 330

(2) 5、7、8 号轴线应该对应墙中心线，途中略有偏差

第四页修订：

(1) 楼梯右边房间墙厚 20 改为 120

(2) 雨蓬大样图上面的标 50 的位置改为 40

第六页修订：

(1) 天沟大样图尺寸 620 的位置应改为 420

第七页修订：1-1 剖面图雨篷宽度改为 1000

第九页修订：

(1) 桩的种类有两种

(2) 独立基础下的桩为钻孔灌注桩

(3) 基础梁下的桩为灰浆搅拌桩（CFG 桩/水泥粉煤灰碎石桩）

(4) 桩的尺寸均为直径为 300mm

第十一页修订：

(1) YP-1 图左下尺寸 240 改为 300